



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-4976/20
Sarajevo, 10.12.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević, dostavlja se;

VEZA: Vaš akt broj: 01-04-37535-62/20 od 01.10.2020. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 29. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 28.09.2020. godine uputila zastupnica Neira Dizdarević.

Prilog:

1. Akt broj: 03-02-02-4976/20 od 10.11.2020. godine,
2. CD x1.



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 03-02-02-4976
Sarajevo, 10.11.2020. godine

n/r Sabina Bukva, glavni kantonalni inspektor

n/r Nefisa Dobrača-Mahmutagić, sekretar

PREDMET: informacija, dostavlja se -

Veza: Akt Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo br. 01-04-37535-62/20 od 01.10.2020. godine

U vezi upita zastupnice Nejre Dizdarević od 28.09.2020 godine da li je moguće zadržati pregrađene garaže, a da se pri tom ispoštuju svi aspekti protivpožarne zaštite, te ne ugroze imovina i životi stanara, obavještavamo Vas:

Inspektori zaštite od požara MUP-a Kantona Sarajevo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva ("Sl. novine F BiH", broj:64/09) i Zakona o organizaciji organa uprave ("Sl. novine FBiH", broj:35/05) su izvršili inspeksijski pregled podzemnih garaža u ulici Malta br. 27 i 29 te zapisnički konstatovali da su na pojedinim parking prostorima izgrađene garaže.

U Zapisniku o provjeri i ispitivanju ispravnosti sprinkler sistema br. 2217/20 izdatim od pravnog lica „Proving“ 06.07.2020 godine, konstatovano je da isti posjeduje sve elemente koji su funkcionalni i ispravni, da je sistem pod pritiskom, da na istom nema vidnih oštećenja, izvršena proba sistema signalizacije rada pumpi, izvršena proba rada automatike napojne pumpe i prorada kompresora. Ispitivanje izvršeno aktiviranjem sprinkler ventila. Prilikom ispitivanja je utvrđeno da sva oprema u sprinkler stanici funkcioniše prema uslovima iz projekta, a prema funkcionalnoj šemi i tehničkim uslovima, ali zbog izvršenog pregrađivanja parking mjesta nije izdata Potvrda o ispravnosti sprinkler sistema. (u prilogu)

Vizuelnim pregledom sprinkler sistema u podzemnoj garaži konstatovano je da se mlaznice sprinkler sistema nalaze iznad svakog parking prostora, postavljanjem vrata i zidova na parking prostoru mlaznice su ostale u garažama i iste nisu oštećene.

Dana 12.10.2020. godine Agencija za tehničku zaštitu ljudi i imovine „Pro team“ d.o.o. je uputila upravniku stambenog objekta i podzemne garaže „Oki upravitelj“ d.o.o. akt kojim ga obavještava da prilikom ispitivanja sistema vatrodajave i detekcije CO nisu pronađeni određeni detektori za koje se predpostavlja da se nalaze na parking mjestima koja su pregrađena i zaštićena vratima. (u prilogu)



Ventilacija i odimljavanje podzemne garaže se vrši putem ventilatora čiji je raspored (pozicija) izvršen na osnovu CFD analize , kojom se na osnovu arhitekture podzemne garaže vrši kompjuterska analiza strujanja zraka kroz podzemnu garažu. Arhitektonskim promjenama u garaži i pregrađivanjem parking mjesta u garažne prostore remeti se arhitektura garaže te CFD analiza postaje nevažeća i bilo bi potrebno izvršiti repozicioniranje ventilatora, što bi značilo izradu nove projektne dokumentacije i pokretanje postupka izdavanja potrebnih odobrenja kod nadležne općinske službe za urbanizam.

Prema dobivenim informacijama, urbanističko-građevinska inspekcija opštine Novo Sarajevo je 03.09.2020. godine izvršila inspeksijske proglede bespravno izgrađenih garaža na parking prostoru te donijela rješenje o rušenju istih.

Kada urbanističko građevinska inspekcija opštine Novo Sarajevo završi započeti upravni postupak bit će riješen i problem aspekta protivpožarne zaštite.

Priloga: kao u tekstu

Dostavljeno:
1. Naslovu
2. Inspekciji
3. a/a.

INSPEKTORI

mr. Jibrak Fetnet, dipl.ing.maš.

Zahragić Mithada-dipl.ing.maš.

Enđar Mestiq

